



Ref. Certif. No.

HU-004898

IEC电气设备测试证书互认体系 (IECEE) CB方案

CB测试证书

产品

中压力缆

申请人名称和地址

凯莱东尼电线电缆有限公司
中国香港 干诺道中64-66号, 香港中
华厂商会联合大厦1楼

制造商名称和地址

山东凯莱东尼电线电缆有限公司
中国山东省济南市济阳区济北街道办事处澄波湖路39号

工厂名称和地址

注: 当有多个工厂时, 请在第二页报告。

山东凯莱东尼电线电缆有限公司
中国山东省济南市济阳区济北街道办事处澄波湖路39号

额定值和主要性能

额定电压 $U_0/U(U_m)$: 3, 6/6 (7, 2) kV
6/10 (12) kV
最大导体温度: 90°C

商标/ 品牌 (如果有)

凯莱东尼电线电缆有限公司

客户测试设施 (CTF) 阶段使用情况

N2XS2Y CU/XLPE/CS/PE 1X16...300mm2
N2XS2YR2Y CU/XLPE/CS/PVC/AWA/PE 1X16...300mm2
N2XSE2Y CU/XLPE/CS/PE 3X16...300mm2
N2XSEYR2Y CU/XLPE/CS/PVC/SWA/PE 3X16...300mm2
N2XSYB2Y CU/XLPE/CS/PVC/ATA/PE 1X16...300mm2
N2XSEYB2Y CU/XLPE/CS/PVC/STA/PE 3X16...300mm2

型号/ 类型.

附加信息(如有必要可在第二页报告)

N/A

该产品的样品经过测试, 确认符合

IEC 60502-2:2014

如检测报告编号: 哪些构成本证书的一部分

CN24HRLR 001

本CB测试证书由国家认证机构颁发



TÜV Rheinland InterCert Kft., MEEI Division
H-1143 Budapest, Gizella út 51-57., Hungary
Web: www.tuv.com

日期: 2024-04-14

签名:

Kenny Shi